

CAIET DE SARCINI

1. OBIECT

Caietul de Sarcini stabilește condițiile tehnice și de calitate în vederea achiziționării următoarelor servicii:

- Verificarea Tehnică Periodică la 2 ani a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale,
- Remedierea eventualelor defecte depistate în urma verificărilor periodice.

2. DOMENIUL DE APLICARE

2.1 Verificările tehnice periodice la 2 ani se efectuează la toți consumatorii Operatorului Apa Târnavei Mari cuprinși în Anexa 1.

2.2 Remedierea defectelor se execută la consumatorii unde s-au depistat defecțiuni după efectuarea verificărilor.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

- Ordinul ANRE nr. 179/ 2015 privind aprobarea Procedurii din 16.12.2015 privind verificările și revizile tehnice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, Procedura care a intrat în vigoare la data de 01.01.2016.
- Alte reglementări în domeniul gazelor naturale.
- Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă.
- HG 537/2007 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele de prevenire și stingere a incendiilor.

4. CONDIȚII TEHNICE PRIVIND PRESTAREA SERVICIULUI

4.1 Cerințe privind serviciile de verificare tehnică periodică

Operațiile de verificări tehnice periodice la 2 ani se vor executa în conformitate cu Procedura din 16.12.2015 privind verificările și revizile tehnice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale.

4.2 Cerințe privind execuția remedierilor

Remedierile se vor executa numai în cazul depistării reperelor defecte în urma verificărilor sau la solicitarea unității cu înlocuirea contra cost a pieselor defecte dacă este cazul. Piesele de schimb și materialele necesare a fi înlocuite vor fi achitate separat.

Pentru piesele utilizate la remedieri se vor prezenta următoarele documente:

- Fișă tehnică,
- Certificatul de garanție,
- Certificatul de conformitate.

4.3 Alte cerințe

Verificările și remedierile defectelor din instalațiile de gaze naturale se execută de societăți autorizate pentru lucrări în instalații de gaze naturale.

Documentele care atestă autorizarea sau certificarea vor face parte din ofertă și trebuie să fie valabile la data participării la procedura de achiziție.

Termenul de finalizare a prestării serviciilor de verificare și remediere a defectelor va fi cel stabilit conform graficului prezentat de beneficiar în Anexa 2.

5. VALOARE ESTIMATĂ, PLĂȚI

Valoarea totală estimativă pentru serviciile de verificare tehnică periodică este de **2.300 lei fără TVA**. Prețurile oferite vor rămâne neschimbate pe toată durata contractului de servicii încheiat între părți. Decontarea serviciului se va face în termenul stabilit prin contract, de la data primirii facturii.

6. RECEPȚIA

Prestatorul are obligația de a prezenta *Fișa de evidență a lucrărilor periodice de verificare tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale conform Ordinului ANRE nr. 179/ 2015 privind aprobarea Procedurii din 16.12.2015 privind verificările și revizile tehnice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale (Anexa 4)*. În caz contrar nu se vor deconta prestațiile efectuate.

Recepția se va face din punct de vedere cantitativ/calitativ de către beneficiar, în baza Procesului Verbal de Recepție Anexa 3 și din punct de vedere funcțional a instalației, după efectuarea probelor de etanșeitate și rezistență. În Procesul Verbal de Recepție se vor menționa operațiile executate, cât și piesele înlocuite după caz.

7. GARANȚII

Garanția remedierilor și a pieselor înlocuite va fi de minimum 24 de luni de la data semnării Procesului Verbal de Recepție.

8. ANEXE

- Anexa 1 - Centralizator puncte de consum pentru verificări tehnice la 2 ani.
- Anexa 2 - Graficul desfășurării verificărilor tehnice la 2 ani pe puncte de consum.
- Anexa 3 - Proces Verbal de Recepție.


Birou Mecano Energetic
Șef Birou
Banea Dumitru



CENTRALIZATOR VERIFICĂRI TEHNICE PERIODICE LA 2 ANI

Nr. crt	Denumire consumator	Locatie	Debit instalat mc/h	Valoare (lei fara TVA)
1	Uzina de Apă Stația de Captare Mediaș	Str. Stadionului FN. Mediaș	5,2	
2	Uzina de Apă Stația de Tratare Mediaș	Str. Stadionului FN. Mediaș	40,898	
3	Stația de Epurare Mediaș	Str. Rora Mare FN. Mediaș	86,774	
4	Sediul Operativ ATM Mediaș	Str. Aurel Vlaicu Nr.33 Mediaș	31,4	
5	Sediul Administrativ ATM Mediaș	Str. Dimitrie Moraru Nr.19 Mediaș	39,81	
6	Stația de Pompe Apă Viilor Mediaș	Str. Viilor FN Mediaș	1,2	
7	Stația de Pompe Apă Herman Oberth Mediaș	Str. Herman Oberth Nr.1 Mediaș	1,2	
8	Stația de Tratare Dumbraveni	Str. Erou Bumbea Nr. 38 Dumbrăveni	12,81	
9	Stația de Epurare Dumbraveni	Str. Ernei FN Dumbrăveni	9,345	
10	Sediul Administrativ Dumbraveni	Str. Gheorghe Doja Nr. 12 Dumbrăveni	3,2	
11	Stația de Epurare Agnita	Str. Mihai Viteazul FN Agnita	7,6	
12	Sediul Administrativ Agnita	Str. Avram Iancu Nr. 20 Agnita	3,81	
13	TOTAL VALOARE			

Birou Mecano Energetic
 Șef Birou
 Banea Dumitru



ANEXA 2

GRAFICUL DESFAȘURĂRII VERIFICĂRII TEHNICE PERIODICE

Nr. crt	Denumire consumator	Locație	Data propusă pentru verificare
1	Uzina de Apă Stația de Captare Mediaș	Str. Stadionului FN. Mediaș	Martie 2017
2	Uzina de Apă Stația de Tratare Mediaș	Str. Stadionului FN. Mediaș	Martie 2017
3	Stația de Epurare Mediaș	Str. Rora Mare FN. Mediaș	Februarie 2017
4	Sediul Operativ ATM Mediaș	Str. Aurel Vlaicu Nr.33 Mediaș	Martie 2017
5	Sediul Administrativ ATM Mediaș	Str. Dimitrie Moraru Nr.19 Mediaș	Ianuarie 2018
6	Stația de Pompe Apă Viilor Mediaș	Str. Viilor FN Mediaș	Septembrie 2017
7	Stația de Pompe Apă Herman Oberth Mediaș	Str. Herman Oberth Nr.1 Mediaș	Februarie 2017
8	Stația de Tratare Dumbraveni	Str. Erou Bumbea Nr.38 Dumbrăveni	Decembrie 2018
9	Stația de Epurare Dumbraveni	Str. Ernei FN Dumbrăveni	Octombrie 2017
10	Sediul Administrativ Dumbraveni	Str. Gheorghe Doja Nr.12 Dumbrăveni	Ianuarie 2018
11	Stația de Epurare Agnita	Str. Mihai Viteazul FN Agnita	August 2017
12	Sediul Administrativ Agnita	Str. Avram Iancu Nr. 20 Agnita	Ianuarie 2018

Birou Mecano Energetic
 Șef Birou
 Banea Dumitru



PROCES VERBAL DE RECEPȚIE SERVICII PRESTATE / REPARATII ACCIDENTALE

Închiet azi.....

Comisia.

1.
2.
3.
4.

Denumirea lucrării.

.....
.....

Descrierea pe scurt a operațiilor executate

.....
.....
.....
.....

Observații

.....
.....
.....

Comisia aprobă/nu aprobă recepția

Semnături

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....